

Prot. 771/14/E

Monti -
Del Seppia
Ricci
Ripeti



Prot. 7449 in uscita del 19/06/2014

Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Livorno

"In audentia hilares"

1

UFFICIO PREVENZIONE

PROT. 4867/14

PRAT. 26402/1.1.C

(da citare nella risposta)

PIN 17951

ING. CLAUDIO SPINELLI

VIA AURELIA 550

57016 CASTIGLIONCELLO

protekass@arubapec.it

OGGETTO: REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE LOC SCAPIGLIATO ROSIGNANO MARITTIMO -
Rilascio del CPI Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25
Nmc/h)

Con riferimento all'istanza a margine indicata, si trasmette in allegato:

☒ il Certificato di Prevenzione incendi relativo all'attività di categoria C specificata in oggetto, con
validità fino al **17.04.2019**;

☒ Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi effettuata il
categoria A/B specificate in oggetto con validità **17.04.2019**; per attività di

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere presentata entro il termine
sopra indicato, secondo le modalità descritte nel **DPR n. 151 del 01/08/2011**.

Si rappresenta altresì che codesta Ditta ha l'obbligo di avviare le procedure previste agli artt. 3 e 4 del
D.P.R. 151/11 quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione di locali, o
di variazioni quantitative di sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta
sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DOTT. ING. MAURO BERGAMINI

N.B.: Per la consultazione della pratica on line : www.vigilfuoco.it inserendo il PIN indicato a margine.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LIVORNO

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Campania n. 25 Telefono 0586/868138 Fax 0586/868137

PEC: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- Certificato di prevenzione incendi -**

Protocollo n. 4181

Pratica n. 26402

Ditta REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE

Loc. "Le Morelline Due"

57012 - Rosignano Marittimo

Oggetto: Ditta: REA IMPIANTI Srl UNIPERSONALE – Attività ubicata in Loc. "Scapigliato" nel
Comune di Rosignano Marittimo -
Segnalazione Certificata n.4181 del 17.04.2014, relativa alle attività individuate nella
categoria C ai punti 1.1.C/74.3.C/34.2.C/49.3.C (n. 3 attività di G.E.) dell'allegato I al
D.P.R. n° 151/2011.
Visita tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati/Dia/CPI di seguito elencati, distinti per attività:

- attività 1.1.C, progetto approvato in data 24 luglio 2002, prot.n. 26402/12240;
- attività 74.3.C, progetto approvato in data 16 ottobre 2001, prot.n.1773;
- attività 34.2.C, in possesso di CPI, prot. 17195 con scadenza 16 novembre 2015;
- attività 49.3.C, progetto approvato in data 20 febbraio 2004, prot.n. 17006;
- attività 49.3.C, progetto approvato in data 7 gennaio 2008, prot.n. 18250;
- attività 49.3.C, progetto approvato in data 22 ottobre 2010, prot.n. 15455.

visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 8
aprile 2014;

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto, accertata la seguente
consistenza:

Impianti o apparecchiature pericolose:

- attività 1.1.C; rete di captazione biogas;
- attività 74.3.C; Impianto termico, in apposito locale, alimentato a biogas, per la produzione di
vapore, avente una potenzialità $P = 1.115.000 \text{ Kcal/h}$;
- attività 34.2.C, impianto di selezione RSU;
- attività 49.3.C, (Rosignano "7") – Gruppo di produzione E.E., marca JGS 320 GS.L.L, matr.
508969.1. $P = 1048 \text{ KWe}$;
- attività 49.3.C, (Rosignano "6") – Gruppo di produzione E.E., marca JGS 320 GS.B.L matr.
564088.1, con $P = 1063 \text{ KWe}$;
- attività 49.3.C, (Rosignano "9") – Gruppo di cogenerazione EE e Termica, marca
ECOMAX8BIO, funzionante a biogas, n° fabbrica AB/647 con $P = 834 \text{ KWe}$

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: biogas di recupero da impianto/discarica
(attività 1.1.C, 74.3.C e 49.3.C), combustibili solidi vari da RSU (attività 34.2.C);

Mezzi di estinzione: (si allega planimetria presidi antincendio, Rif. 11791, edizione maggio 2014).

Mod. visita tecnica esito positivo cat. C



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LIVORNO

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Campania n. 25 Telefono 0586/868138 Fax 0586/868137

PEC: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

IMPIANTI FISSI

- N° 6 idranti UNI 45 in apposita cassetta con tenitrice;
- N° 1 attacco UNI 70 per immissione acqua nell'impianto antincendio;
- N1 locale pompe antincendio con elettropompa di mantenimento, elettropompa principale e motopompa di intervento ad avviamento automatico in caso di carenza E.E.-
- N°1 riserva idrica in apposito serbatoio da 30 mc.;
- N° 2 gruppi schiuma a carrello trasportabili.

ATTREZZATURE MOBILI

- n° 23 estintori portatili di cui, n.7 a CO2 e n.16 a polvere chimica da 6Kg.
- n° 6 estintori carrellati da 50 Kg.;

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove applicabili, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) nonché nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
MAZZEINGH STEFANO

Il Comandante Provinciale
DOTT.ING. MAURO BERGAMINI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LIVORNO

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Campania n. 25 Telefono 0586/868138 Fax 0586/868137

PEC: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi

(Ai sensi art. 4 comma 2 del D.P.R. 151/2011)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-LI

REGISTRO UFFICIALE USCITA

Prot. n. 7651 del 19/06/2014

Protocollo n. 4181

Pratica n. 26402

Pin n. 17951

Oggetto: Ditta: REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - Attività ubicata in Loc. "Scapigliato" nel Comune di Rosignano Marittimo - Segnalazione Certificata n. 4181 del 17.04.2014 relativa alle attività individuate ai punti 12.1.A - 49.1.A - 49.1.A - 49.2.B - 12.1.A - 12.2.B, dell'allegato I al D.P.R. n° 151/2011. Visita Tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati/DIA/CPI di seguito elencati, distinti per attività:

- Attività 12.1.A, in possesso di CPI prot. 15247, con scadenza 18.10.2017;
- Attività 49.1.A, GE P=50 KW, progetto approvato in data 14.11.2006, prot. 6253;
- Attività 49.1.A, GE P=34 KW, progetto approvato in data 14.11.2007, prot. 6253;
- Attività 49.2.B, GE P=625 KWe, progetto approvato in data 04.05 1998, prot. 2442;
- Attività 12.1.A, Dep.olio da 2 mc., progetto approvato in data 7.1.2008, prot. 18250;
- Attività 12.2.B, n.2 Dep. Gasolio (5+7mc), progetto approvato in data 20.2.2004, prot. 17006.

visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 8 aprile 2014, esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto,

a richiesta dell'interessato, si attesta, ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio accertata la seguente consistenza:

Impianti o apparecchiature pericolose:

- Gruppo per la produzione di energia elettrica ed impianto di cogenerazione di potenza complessiva pari a 50 Kw;
- Gruppo per la produzione di energia elettrica ed impianto di cogenerazione di potenza complessiva pari a 34 Kw;
- Gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motore endotermico ed impianto di cogenerazione di potenza complessiva pari a 625 Kwe.

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

Biogas, gasolio e oli (lubrificante e esausto)

Mezzi di estinzione:

Estintori portatili

- n.18 estintori a polvere chimica e CO2 di varia capacità a presidio delle attività 12.1.A (n.2 attiv.), 49.1.A (n.2 attiv.), 12.2.B e 49.2.B;

Mod. verbale visita tecnica esito positivo cat. A e B

Pag. 1 di 2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- n.1 estintore carrellato da 50 Kg. a polvere chimica a presidio dell'attività 49.2.B.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove applicabili, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) nonché nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

ING. STEFANO MAZZEI