



Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Livorno

"In audentia hilares"

Monti
 Ricci
 Repetti
 Arrighi

UFFICIO PREVENZIONE

PROT. 17220

PRAT. 26402/1.1.C

(da citare nella risposta)

PIN 17951

LILIA BENINI

LOC. LE MORELLINE 2

57013 - ROSIGNANO MARITTIMO

info@reaimpanti.it

reaimpantisrl@pecimprese.it

info@reaimpanti.it

reaimpantisrl@pecimprese.it

OGGETTO: REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE LOC SCAPIGLIATO ROSIGNANO MARITTIMO -
 Rilascio del CPI per attività 49.2.B, 70.1.B, 36.2.C del DPR n. 151/2011 -
 POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
 COMPOSTAGGIO - LOTTO N.1 -

Con riferimento all'istanza a margine indicata, si trasmette in allegato:

☒ il Certificato di Prevenzione incendi relativo all'attività di categoria C specificata in oggetto, con
 validità fino al **14.12.2020**;

☐ Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi effettuata il _____ per attività di
 categoria A/B specificate in oggetto con validità **14.12.2020**;

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere presentata entro il termine
 sopra indicato, secondo le modalità descritte nel **DPR n. 151 del 01/08/2011**.

Si rappresenta altresì che codesta Ditta ha l'obbligo di avviare le procedure previste agli artt. 3 e 4 del
 D.P.R. 151/11 quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione di locali, o
 di variazioni quantitative di sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta
 sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

ING. CLAUDIO CHIAVACCI

(Firmato e trasmesso in modo digitale ai sensi di legge)

N.B.: Per la consultazione della pratica on line : www.vigilfuoco.it inserendo il PIN indicato a margine.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LIVORNO

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Campania n. 25 Telefono 0586/868138 Fax 0586/868137

PEC: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- Certificato di prevenzione incendi -**

Protocollo n. 17220

Pratica n. 26402

Ditta: REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
LOC SCAPIGLIATO, n..
57012 ROSIGNANO MARITTIMO
info@reaimpanti.it
reaimpantisrl@pecimprese.it

Oggetto: Ditta: REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE sita nel comune di ROSIGNANO MARITTIMO in LOC SCAPIGLIATO, n. 57012 ROSIGNANO MARITTIMO.
Segnalazione Certificata n.17220 del 14.12.2015, relativa alle attività individuate nella categoria C ai punti 36.2.C e punti 49.2.B, 70.1.B / dell'allegato I al D.P.R. n° 151/2011.
Visita tecnica di controllo. POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO – LOTTO N.1 –

Con riferimento all'oggetto,
visti i progetti approvati con nota prot. n.11014 del 13 agosto 2015;
visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 27 gennaio 2016;-
esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto, accertata la seguente consistenza:

Impianti e/o apparecchiature pericolose	Attività ¹
Gruppo elettrogeno marca ELCOS, matr. 27831, Potenza P= 400 KVA ALIMENTATO DA UN SERBATOIO (incorporato) DI GASOLIO DA 100 LT	49.2.B
CABINA ELETTRICA con quadri elettrici e trasformatori (n.s.)	

Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio	Quantità	Attività ²
FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano), digestione aerobica	1372 mc.	70.1.B
GASOLIO	100 lt.	49.2.B
LEGNAME VERDE (sfalci)	875,0 kg	36.2.C

¹ INDICARE A QUALE ATTIVITA' SI RIFERISCONO

² INDICARE A QUALE ATTIVITA' SI RIFERISCONO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LIVORNO

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Campania n. 25 Telefono 0586/868138 Fax: 0586/868137

PEC: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

Quantità n.	Impianti e/o mezzi di estinzione fissi e mobili -Riserva idrica – pompe ecc	Attività ³
	IMPIANTI FISSI	70.1.B – 36.2.C
9	Idranti UNI 70 soprassuolo;	
4	Idranti UNI 70 in cassette porta manichetta, lancia e rubinetto	
6	Cassette di contenimento manichette UNI 70 con lancia	
1	Attacco per mandata autopompa UNI 70	
1	Locale gruppo antincendio LOWARA costituito da elettropompa Jockey di mantenimento (portata 3 mc./h), elettropompa principale e motopompa diesel (entrambe di portata pari a 72 mc./h)-	
1	Riserva idrica in serbatoi ubicati all'esterno da 100 mc.	
2	Pulsanti sotto vetro per sgancio energia elettrica	
	Attrezzature portatili	
11	Estintori a polvere chimica da 6 Kg. per classe di incendio 34 A 233 BC.	70.1.B – 36.2.C
1	Estintore a polvere chimica da 6 Kg. per classe di incendio 34 A 233 BC.	

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove applicabili, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) nonché nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
MAZZEING. STEFANO
(Firmato in modo digitale ai sensi di legge)

Il Comandante Provinciale
ING.CLAUDIO CHIAVACCI
(Firmato e trasmesso in modo digitale ai sensi di legge)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Via Campania n.25 – 57124 Livorno Pec: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

³ INDICARE A QUALE ATTIVITA' SI RIFERISCONO

Da "com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it>

A "reaimpianisrl@pecimprese.it" <reaimpianisrl@pecimprese.it>

Data giovedì 18 febbraio 2016 - 10:49

Protocollo nr: 2209 - del 18/02/2016 - COM-LI - Comando Prov. VVF LIVORNO pratica n° 26402 - REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE LOC. SCAPIGLIATO - ROSIGNANO MARITTIMO - TRASMISSIONE CPI

Invio di documento protocollato

Oggetto: pratica n° 26402 - REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE LOC. SCAPIGLIATO - ROSIGNANO MARITTIMO - TRASMISSIONE CPI

Data protocollo: 18/02/2016

Protocollato da: COM-LI - Comando Prov. VVF LIVORNO

Allegati: 4

Allegato(i)

6740-REG-1455788517054-TRASSMISS CPI RELA 26402.pdf.p7m (24 Kb)

COM-LI.REGISTRO UFFICIALE.2016.0002209.pdf (47 Kb)

ATT C REA.pdf.p7m.p7m (78 Kb)

ATT C REA.pdf.p7m (76 Kb)